

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
по делу об административном правонарушении

07.05.2015 года

г. Любань Тосненского района  
Ленинградской области

Мировой судья судебного участка № 70 Тосненского района Ленинградской области, А.В. Сосулин, рассмотрев административное дело, возбужденное по ст.19.5 ч.12 КоАП РФ в отношении должностного лица – **Селезнева Владимира Анатольевича**, 11.03.1957 года рождения, уроженца Сахалинской области, проживающего по адресу: Ленинградская область Тосненский район п. Ульяновка ул. 8-го Марта д. 72 тел. 911-127-75-97, место работы – ООО «НАШ ДОМ» генеральный директор, Ленинградская область Тосненский район п. Любань пр. Мельникова д. 9

УСТАНОВИЛ:

«02» апреля 2015 года в «00» час «01» минут, по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 4, 36, 42, должностное лицо генеральный директор ООО «НАШ ДОМ» Селезнев В.А. в соответствии со ст. 37 Закона РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции» как руководитель организации, наделенный полномочиями в соответствии с Приказом № 38 от 20.10.2013г «О вступлении в должность генерального директора», не выполнил в установленный срок (до 01.04.2015г.) законные предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор № 80/1/1 от 13.05.2014 г., а именно: п.п. 2,3,4

-в жилом доме № 42 (ул. Ленина) стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Свод правил СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.2.4.12;

-в жилом доме № 36 (ул. Ленина) стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Свод правил СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.2.4.12;

-в жилом доме №4 (ул. Ленина) допущено устройство кладовых, размещенных в пределах лестничных клеток (в отсеках мусоросборников); «Правила противопожарного режима в РФ», ППР РФ п.23 (к) «На объектах запрещается: устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы».

не выполнил в установленный срок (до 01.04.2015г.) законные предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор № 80/1/2 от 13.05.2014 г., а именно: п.п. 2,3,4

он же «02» апреля 2015 года в «00» час «01» минут, по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо, д. 5,7,13, должностное лицо - генеральный директор ООО «НАШ ДОМ» Селезнев В.А. в соответствии со ст. 38 Закона РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» «.Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции» как руководитель организации, наделенный полномочиями в соответствии с Приказом № 38 от 20.10.2013г «О вступлении в должность генерального директора», не выполнил в установленный срок (до 01.04.2015г.) законные предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор № 78/1/1 от 13.05.2014 г., а именно: п.п. 4,5,6,8,9

-в объеме лестничной клетке (2-й подъезд, на 4-м этаже, кв. №№ 29, 30) жилого дома №13 п. Сельцо, допущено устройство помещения, СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.32\* «В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны»;

-в объеме лестничной клетке (2-й подъезд, на 4-м этаже - выход на кровлю) жилого дома №13 п. Сельцо, допущено устройство помещения, СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.32\* «В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещений охраны»;

-в объеме лестничной клетке (3-й подъезд, на 1-м этаже коридора, кв. №№ 35, 36) жилого дома №13 п. Сельцо, допущено устройство помещения, СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.32\* «В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны»;

-в жилом доме № 5 п. Сельцо, стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, Свод правил СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.2.4.12;

-в жилом доме № 7 п. Сельцо, стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, Свод правил СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.2.4.12. не выполнил в установленный срок (до 01.04.2015г.) законные предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор № 78/1/2 от 13.05.2014 г., а именно: п.п. 4,5,6,8,9

-в объеме лестничной клетке (2-й подъезд, на 4-м этаже, кв. №№ 29, 30) жилого дома №13 п. Сельцо, допущено устройство помещения, СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.32\* «В объеме обычных лестничных клеток не

допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны»;

-в объеме лестничной клетке (2-й подъезд, на 4-м этаже - выход на кровлю) жилого дома №13 п. Сельцо, допущено устройство помещения, СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.32\* «В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны»;

-в объеме лестничной клетке (3-й подъезд, на 1-м этаже коридора, кв. №№ 35, 36) жилого дома №13 п. Сельцо, допущено устройство помещения, СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.32\* «В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны»;

-в жилом доме № 5 п. Сельцо, стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, Свод правил СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.2.4.12;

-в жилом доме № 7 п. Сельцо, стропила и обрешетка чердачных покрытий неподвергнута огнезащитной обработке, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, Свод правил СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.2.4.12.

Своим действием ( бездействием ) нарушило требования статьей 38 ФЗ - № 69 от 21.12.1994 г. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)» О пожарной безопасности», совершив правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ

Селезнев В.А. в судебном заседании вину доверителя признал, пояснил, что не исполнение в срок предписания повлекло отсутствие денежных средств и большой объем работы

Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, считает, что обстоятельства дела и факт правонарушения подтверждается:

- протоколом № 165 от 23.04.2015 г. об административном правонарушении
- предписанием № 80/1/1 от 13.05.2014 г., по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности , с указанием перечня мероприятий, со сроком исполнения
- актом проверки № 255 от 23.04.2015 г. об устранении нарушений, указанных в предписании
- протоколом № 166 от 23.04.2015 г. об административном правонарушении
- предписанием № 78/1/1 от 13.05.2014 г., по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности , с указанием перечня мероприятий, со сроком исполнения
- актом проверки № 2261 от 23.04.2015 г. об устранении нарушений, указанных в предписании

Процессуальные документы составлены в соответствии с требованиями закона, уполномоченными должностными лицами.

Предписание в установленном порядке не обжаловалось.

В соответствии со ст. 38 ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)» О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.

В соответствии со статьей 37 ФЗ - № 69 от 21.12.1994 г. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) "О пожарной безопасности" руководители организации, должностные лица, граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

Анализируя собранные по делу доказательства в своей совокупности, оценив их как относимые, допустимые и достоверные, суд считает их достаточными и взаимосвязанными, согласующимися друг с другом и не содержащими противоречий, в связи с чем находит установленной и доказанной вину должностного лица – Селезнева В.А. и квалифицирует его действия по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор и по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Вместе с тем в соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ (часть 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Согласно ч.1 ст. 4.4 КоАП РФ при совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.

Согласно пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", в силу части 2 статьи 4.4 КоАП РФ, при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) названного Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

Из материалов дел об административных правонарушениях усматривается, что нарушения законодательства в сфере образования, были выявлены в ООО «НАШ ДОМ» в ходе одной проверки от 23.04.2015 г. на основании распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности Тосненского района № 261 от 03.03.2015 г. и были допущены директором ООО «НАШ ДОМ» Селезневом В.А. в результате бездействия.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам указанной проверки в отношении Селезнева В.А. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 23.1, ст. 29.5 КоАП РФ, подведомственно одному и тому же мировому судье.

Следовательно, Селезнев В.А., совершив в результате бездействия административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же мировому судье, подлежит привлечению к административной ответственности с назначением одного административного наказания в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ..

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, а также предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, мировым судьей не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного.

3

На основании изложенного, руководствуясь части 2 статьи 4.4 , ст.ст. ,29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать должностное лицо – генерального директора ООО “ НАШ ДОМ “ **Селезнева Владимира Анатольевича** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.12 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 \ три тысячи \ рублей

**Реквизиты для оплаты штрафа :**

Сумма штрафа подлежит перечислению: в отделение Ленинградское УФК ПО Ленинградской области (Главное управление МЧС России по Ленинградской области), ИНН 7839306722 № р/с 40101810200000010022, ОКТМО № 41648101, БИК 044106001, л/с 04451784560, КПП 783901001, КБК 17711607000016000140. Штраф за нарушение законодательства РФ об основах конституционного строя РФ согласно постановления № 493 , № 494 от 07.05.2015 г.

**Сведения о взыскателе:** Отдел надзорной деятельности Тосненского района МЧС России 187000 Ленинградская область г. Тосно ул. Боярова д. 12 тел. 8(81361) 32-605

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в канцелярию судебного участка № 70 Тосненского района Ленинградской области по адресу: [sud.uch.70@mail.ru](mailto:sud.uch.70@mail.ru) , [ms70lo@yandex.ru](mailto:ms70lo@yandex.ru), Ленинградская область Тосненский район п. Любань пр. Мельникова д. 15, **тел\факс 8(81361) 72-743**, не позднее следующего дня после истечения срока для оплаты штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Тосненский городской суд, через судебный участок № 70 Ленинградской области, течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья

Сосулин А.В.

Копия постановления вручена “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2015 года \_\_\_\_\_